

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00850/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»)  
Место нахождения: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле.  
Адрес места осуществления деятельности: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле.  
ОГРН: 1025901890167. ИНН: 5917236694. Телефон: +7 3427162100. Электронная почта: knaufkungur@knauf.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»)  
Место нахождения: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле. ОГРН: 1025901890167. ИНН: 5917236694. Телефон: +7 3427162100. Электронная почта: knaufkungur@knauf.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гипсовые строительные плиты, влагостойкие, ГСП тип Н1 толщиной 12,5 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Межгосударственный стандарт «Плиты гипсовые строительные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 6809 11 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 907-С/ТР-23 от 22.08.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 329-АСП/23 от 03.07.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения - не ограничен. Условия хранения продукции - Плиты должны храниться в крытых сухих помещениях отдельно по типам и размерам. Срок службы или ресурс продукции - не регламентируется. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 24.08.2023

ПО

23.08.2028



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

Гомзов Анатолий Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00850/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Межгосударственный стандарт «Плиты гипсовые строительные. Технические условия» от 01.01.2015.

#### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



М.И. (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Гомзов Анатолий Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество)